LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 22 juin 2021

N° P212188 - DEC/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : FRANCEM PROFILÉS EXTRUDÉS

Marque commerciale : 2534

Description sommaire :

Composition globale : Plaque d'élastomère à base de polychloroprène chargé de carbone et de charges minérales. Le produit est ignifugé dans la masse.

Utilisation : Joint isophonique

Masse : 32 g/m²

Epaisseur : 2 mm

Coloris : Noir

Rapport d'essais : **N° P212188 - DEC/1 du 22 juin 2021**

Nature des essais : Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)
Essai au brûleur électrique selon NF P 92-503 (décembre 1995)

Classement : **M2**

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION NON COUVERTE PAR L'ART. AM18 §2 DE LA REGLEMENTATION ERP

Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai **N° P212188 - DEC/1** annexé.
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages.**

Trappes, le 22 juin 2021

Laboratoire national de métrologie et d'essais LNE

Le Responsable du Département Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Romuald GORJUP

522 R 0900-05 Rév.E